


	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	6.401	7,7	706	408	7,6	40	10	94	98
2	7.600	7,4	899	464	7,3	39	9	96	98
3	7.964	7,5	787	398	7,5	41	9	95	98
4	9.186								
5	10.042								
6	7.036	7,6	593	300	7,4	60	19	90	94
7	8.078	7,4	1.031	420	7,6	36	9	96	98
8	7.919	7,4	811	404	7,5	38	8	95	98
9	8.165	7,3	992	450	7,3	41	9	96	98
10	7.890	7,8	843	374	7,6	36	8	96	98
11	7.900								
12	7.707								
13	7.493	7,6	682	380	7,5	40	9	94	98
14	7.902	7,6	971	500	7,6	46	14	95	97
15	8.842	7,6	786	388	7,6	41	10	95	98
16	6.751	7,1	811	425	7,4	40	9	95	98
17	7.872	7,4	732	356	7,6	40	8	95	98
18	8.117								
19	7.149								
20	7.949	7,8	867	420	7,7	41	10	95	98
21	9.745	7,8	351	150	7,5	31	7	91	95
22	8.590	7,6	544	220	7,5	27	6	95	97
23	8.370	7,6	743	300	7,6	31	11	96	96
24	9.050	7,4	736	380	7,4	41	13	94	97
25	10.700								
26	10.344								
27	10.418	7,4	245	90	7,3	28	6	89	93
28	9.454	7,7	494	220	7,9	36	9	93	96
29	11.519	7,4	569	250	7,6	38	9	93	96
30	10.487	7,2	495	159	7,3	15	5	97	97
MED	8.555	7,5	713	339	7,5	38	9	94	97
MIN	6.401	7,1	245	90	7,3	15	5	89	93
MAX	11.519	7,8	1.031	500	7,9	60	19	97	98
TOTAL	256.640	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR El Torno - Noviembre '16



	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	5.179	7,5	829	449	7,6	38	8	95	98
2	4.089	7,5	856	550	7,4	38	8	96	99
3	4.104	7,6	851	509	7,5	37	9	96	98
4	4.405								
5	6.405								
6	4.042	7,6	612	320	7,4	40	10	93	97
7	4.253	7,5	234	140	7,5	31	7	87	95
8	3.318	7,6	505	243	7,4	25	5	95	98
9	3.203	7,3	536	260	7,3	30	7	94	98
10	3.102	7,7	512	262	7,5	34	8	93	97
11	3.386								
12	3.430								
13	3.620	7,6	256	100	7,3	42	8	84	92
14	3.774	7,5	454	220	7,6	41	12	91	95
15	3.623	7,8	356	153	7,8	38	9	89	94
16	3.262	7,6	412	222	7,7	38	9	91	96
17	3.050	7,4	573	246	7,6	38	9	93	96
18	3.028								
19	3.102								
20	4.350	7,7	457	200	7,7	36	8	92	96
21	9.182	7,6	484	180	7,4	38	10	92	95
22	4.214	7,5	221	60	7,4	21	4	91	93
23	2.902	7,6	216	90	7,6	28	9	87	90
24	5.485	7,5	156	50	7,5	32	9	80	82
25	13.496								
26	13.276								
27	11.724	7,4	94	30	7,3	29	7	69	78
28	7.440	7,5	87	26	7,5	31	8	64	69
29	4.519	7,8	157	75	7,7	24	7	85	91
30	5.137	7,4	180	51	7,9	15	5	92	90
MED	5.137	7,6	411	202	7,5	33	8	89	93
MIN	2.902	7,3	87	26	7,3	15	4	64	69
MAX	13.496	7,8	856	550	7,9	42	12	96	99
TOTAL	154.100	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR La Barrosa - Noviembre '16

