


| | Caudal entrada | AGUA BRUTA | | | AGUA TRATADA | | | REND. ELIMINACION | |
|-------|-------------------|------------|--------|---------|--------------|--------|---------|-------------------|---------|
| | | pH | D.Q.O. | D.B.O.5 | pH | D.Q.O. | D.B.O.5 | D.Q.O. | D.B.O.5 |
| Día | m3/día | - | mg/l | mg/l | - | mg/l | mg/l | % | % |
| 1 | 9.776 | 7,3 | 621 | 318 | 7,3 | 55 | 10 | 91 | 97 |
| 2 | 9.855 | 7,6 | 952 | 371 | 7,7 | 98 | 6 | 90 | 98 |
| 3 | 9.990 | | | | | | | | |
| 4 | 10.391 | | | | | | | | |
| 5 | 9.428 | 7,3 | 753 | 320 | 7,4 | 101 | 13 | 87 | 96 |
| 6 | 9.972 | 7,5 | 952 | 440 | 7,8 | 91 | 11 | 90 | 98 |
| 7 | 10.210 | 7,4 | 960 | 636 | 7,6 | 108 | 17 | 89 | 97 |
| 8 | 10.383 | 7,4 | 869 | 456 | 7,5 | 101 | 4 | 88 | 99 |
| 9 | 9.816 | 7,3 | 976 | 471 | 7,6 | 89 | 13 | 91 | 97 |
| 10 | 10.845 | | | | | | | | |
| 11 | 9.678 | | | | | | | | |
| 12 | 9.960 | | | | | | | | |
| 13 | 9.739 | 7,8 | 827 | 340 | 7,8 | 99 | 10 | 88 | 97 |
| 14 | 10.382 | 7,5 | 811 | 360 | 7,6 | 114 | 3 | 86 | 99 |
| 15 | 10.480 | 7,5 | 952 | 550 | 7,6 | 103 | 26 | 89 | 95 |
| 16 | 10.102 | 7,1 | 985 | 629 | 7,3 | 103 | 22 | 90 | 97 |
| 17 | 10.152 | | | | | | | | |
| 18 | 10.334 | | | | | | | | |
| 19 | 9.211 | 7,5 | 861 | 300 | 7,5 | 106 | 10 | 88 | 97 |
| 20 | 10.013 | 7,5 | 836 | 340 | 7,5 | 103 | 20 | 88 | 94 |
| 21 | 10.402 | 7,5 | 960 | 543 | 7,7 | 109 | 34 | 89 | 94 |
| 22 | 10.553 | 7,4 | 778 | 300 | 7,6 | 108 | 25 | 86 | 92 |
| 23 | 9.910 | 7,5 | 587 | 150 | 8,2 | 119 | 18 | 80 | 88 |
| 24 | 10.215 | | | | | | | | |
| 25 | 10.155 | | | | | | | | |
| 26 | 8.898 | 7,6 | 1.101 | 340 | 8,1 | 101 | 18 | 91 | 95 |
| 27 | 9.912 | 7,4 | 844 | 340 | 8,0 | 93 | 16 | 89 | 95 |
| 28 | 10.124 | 7,3 | 1.018 | 471 | 7,4 | 103 | 29 | 90 | 94 |
| 29 | 9.840 | 7,3 | 968 | 414 | 7,4 | 108 | 18 | 89 | 96 |
| 30 | 10.159 | 7,6 | 877 | 438 | 7,8 | 109 | 26 | 88 | 94 |
| MED | 10.029 | 7,4 | 880 | 406 | 7,6 | 101 | 17 | 88 | 96 |
| MIN | 8.898 | 7,1 | 587 | 150 | 7,3 | 55 | 3 | 80 | 88 |
| MAX | 10.845 | 7,8 | 1.101 | 636 | 8,2 | 119 | 34 | 91 | 99 |
| TOTAL | 300.885 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Rendimientos EDAR El Torno - Junio'11



| | Caudal entrada | AGUA BRUTA | | | AGUA TRATADA | | | REND. ELIMINACION | |
|-------|-------------------|------------|--------|---------|--------------|--------|---------|-------------------|---------|
| | | pH | D.Q.O. | D.B.O.5 | pH | D.Q.O. | D.B.O.5 | D.Q.O. | D.B.O.5 |
| Día | m3/día | - | mg/l | mg/l | - | mg/l | mg/l | % | % |
| 1 | 6.728 | 7,4 | 612 | 355 | 7,4 | 64 | 10 | 89 | 97 |
| 2 | 6.387 | 7,6 | 952 | 264 | 7,8 | 97 | 15 | 90 | 94 |
| 3 | 7.119 | | | | | | | | |
| 4 | 8.108 | | | | | | | | |
| 5 | 7.386 | 7,1 | 952 | 460 | 7,7 | 98 | 9 | 90 | 98 |
| 6 | 6.656 | 7,7 | 621 | 260 | 8,0 | 85 | 17 | 86 | 93 |
| 7 | 6.452 | 7,6 | 761 | 422 | 7,7 | 94 | 17 | 88 | 96 |
| 8 | 6.659 | 7,4 | 819 | 480 | 7,7 | 106 | 7 | 87 | 99 |
| 9 | 6.483 | 7,4 | 943 | 500 | 7,8 | 97 | 10 | 90 | 98 |
| 10 | 7.079 | | | | | | | | |
| 11 | 7.748 | | | | | | | | |
| 12 | 7.539 | | | | | | | | |
| 13 | 6.659 | 7,3 | 910 | 320 | 7,6 | 102 | 10 | 89 | 97 |
| 14 | 6.830 | 7,5 | 885 | 360 | 7,7 | 106 | 16 | 88 | 95 |
| 15 | 8.150 | 7,6 | 794 | 513 | 8,1 | 107 | 21 | 87 | 96 |
| 16 | 7.700 | 7,3 | 943 | 421 | 7,6 | 107 | 20 | 89 | 95 |
| 17 | 7.642 | | | | | | | | |
| 18 | 8.699 | | | | | | | | |
| 19 | 8.185 | 7,6 | 894 | 400 | 7,7 | 114 | 10 | 87 | 97 |
| 20 | 6.958 | 7,4 | 728 | 360 | 7,8 | 94 | 16 | 87 | 96 |
| 21 | 7.352 | 7,5 | 935 | 579 | 7,9 | 97 | 15 | 90 | 97 |
| 22 | 7.805 | 7,5 | 902 | 357 | 8,0 | 113 | 14 | 87 | 96 |
| 23 | 8.474 | 7,5 | 1.010 | 529 | 7,6 | 107 | 11 | 89 | 98 |
| 24 | 9.787 | | | | | | | | |
| 25 | 9.891 | | | | | | | | |
| 26 | 9.478 | 8,0 | 587 | 280 | 7,9 | 110 | 12 | 81 | 96 |
| 27 | 8.739 | 7,5 | 778 | 340 | 8,1 | 98 | 14 | 87 | 96 |
| 28 | 8.359 | 7,5 | 861 | 531 | 8,2 | 98 | 23 | 89 | 96 |
| 29 | 8.962 | 7,4 | 1.067 | 483 | 7,6 | 101 | 14 | 91 | 97 |
| 30 | 9.171 | 7,3 | 952 | 536 | 8,3 | 75 | 15 | 92 | 97 |
| MED | 7.773 | 7,5 | 853 | 417 | 7,8 | 99 | 14 | 88 | 96 |
| MIN | 6.387 | 7,1 | 587 | 260 | 7,4 | 64 | 7 | 81 | 93 |
| MAX | 9.891 | 8,0 | 1.067 | 579 | 8,3 | 114 | 23 | 92 | 99 |
| TOTAL | 233.185 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Rendimientos EDAR La Barrosa - Junio'11

