


	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	9.127	7,4	968	360	7,5	101	11	90	97
2	11.042	7,4	877	275	7,7	106	4	88	99
3	12.190	7,4	604	100	7,3	88	3	85	97
4	11.515								
5	10.965								
6	9.626	7,5	612	220	7,5	93	16	85	93
7	9.848	7,5	381	260	7,6	78	5	80	98
8	9.731	7,3	381	192	7,6	78	3	80	98
9	9.539	7,3	728	128	7,5	88	2	88	98
10	9.502	7,8	786	194	7,2	108	4	86	98
11	9.389								
12	8.960								
13	8.316	7,3	885	360	7,7	101	13	89	96
14	9.252	7,4	406	240	8,3	60	6	85	98
15	11.409	7,3	436	197	7,2	57	4	87	98
16	9.768	7,5	615	227	7,6	56	4	91	98
17	9.363	7,3	711	122	7,3	83	8	88	93
18	9.428								
19	10.064								
20	12.129	7,2	429	220	7,5	86	10	80	95
21	11.054	7,1	711	280	7,6	83	20	88	93
22	10.233	6,9	823	538	7,1	86	18	90	97
23	10.599	7,3	1.031	375	7,4	154	3	85	99
24	9.456	7,4	711	322	7,6	80	3	89	99
25	9.487								
26	9.209								
27	8.731	7,3	786	240	7,4	83	14	89	94
28	10.087	7,6	897	360	8,3	99	26	89	93
29	9.394	7,3	852	381	7,2	84	24	90	94
30	9.134	7,4	793	418	7,4	80	19	90	95
MED	9.952	7,4	701	273	7,5	88	10	87	96
MIN	8.316	6,9	381	100	7,1	56	2	80	93
MAX	12.190	7,8	1.031	538	8,3	154	26	91	99
TOTAL	298.547	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR El Torno - Noviembre'11



	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	5.019	7,4	819	300	7,7	104	18	87	94
2	8.934	7,4	852	294	7,6	109	4	87	99
3	10.608	7,3	496	119	7,4	91	5	82	96
4	10.890								
5	5.806								
6	5.247	7,6	463	240	7,7	81	3	83	99
7	5.045	7,5	422	200	7,7	62	13	85	94
8	4.628	7,5	422	178	7,5	63	2	85	99
9	4.174	7,4	678	125	7,6	80	3	88	98
10	3.927	7,4	703	150	7,3	103	3	85	98
11	3.973								
12	4.379								
13	3.888	7,6	761	340	7,7	82	4	89	99
14	6.311	7,6	526	320	7,9	44	14	92	96
15	6.307	7,5	444	200	7,6	66	9	85	96
16	4.053	7,6	488	132	7,9	52	5	89	96
17	4.006	7,5	488	145	7,8	73	6	85	96
18	3.914								
19	9.966								
20	5.721	7,4	585	300	8,0	82	10	86	97
21	4.254	7,5	444	280	7,5	70	9	84	97
22	4.211	7,2	503	273	7,3	73	12	85	95
23	4.079	7,5	436	153	7,4	114	4	74	98
24	3.931	7,5	548	117	7,8	78	2	86	98
25	4.145								
26	4.003								
27	4.096	7,6	474	140	7,6	74	7	84	95
28	3.367	7,8	496	380	7,8	80	11	84	97
29	3.559	7,5	451	157	7,4	67	8	85	95
30	3.380	7,5	630	182	7,8	63	4	90	98
MED	5.194	7,5	551	215	7,6	78	7	86	97
MIN	3.367	7,2	422	117	7,3	44	2	74	94
MAX	10.890	7,8	852	380	8,0	114	18	92	99
TOTAL	155.821	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR La Barrosa - Noviembre'11

