


	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	9.240	7,4	852	206	7,4	84	14	90	93
2	9.466	7,6	667	120	7,4	81	6	88	95
3	8.931								
4	6.926								
5	8.599	7,4	860	260	7,4	80	14	91	95
6	8.857	7,4	533	220	7,2	78	10	85	95
7	9.071	7,5	577	283	7,5	101	27	83	90
8	9.070	7,4	592	264	7,6	99	26	83	90
9	9.317	7,5	607	173	7,6	66	10	89	94
10	7.711								
11	7.085								
12	6.219	7,2	927	320	7,3	83	10	91	97
13	7.904	7,5	897	360	7,7	77	10	91	97
14	9.177	7,4	897	214	7,2	84	24	91	89
15	9.527	7,3	949	288	7,4	89	10	91	97
16	8.979	7,4	957	307	7,1	89	23	91	93
17	9.422								
18	8.753								
19	8.909	7,3	905	480	7,4	86	14	91	97
20	9.645	7,3	771	360	7,3	80	20	90	94
21	8.882	7,3	548	163	7,3	81	24	85	85
22	9.191	7,2	927	329	7,4	89	15	90	95
23	9.406	7,5	637	165	7,4	86	12	87	93
24	9.008								
25	8.700								
26	8.306	7,4	748	320	7,5	66	10	91	97
27	8.643	7,4	897	264	7,3	89	19	90	93
28	8.610								
29	9.107	7,2	577	179	7,2	89	17	85	91
MED	8.712	7,4	766	264	7,4	84	16	89	94
MIN	6.219	7,2	533	120	7,1	66	6	83	85
MAX	9.645	7,6	957	480	7,7	101	27	91	97
TOTAL	252.660	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR El Torno - Febrero'12





E.D.A.R. La Barrosa

Febrero'12

	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	3.682	7,5	503	81	7,5	81	4	84	96
2	3.904	7,6	898	157	7,6	85	6	91	96
3	3.539								
4	3.528								
5	3.531	7,5	689	240	7,3	74	14	89	94
6	4.053	7,5	488	180	7,6	66	10	87	95
7	4.272	7,5	496	146	7,4	76	4	85	98
8	4.604	7,6	474	171	7,6	74	5	84	97
9	4.294	7,6	555	121	7,5	79	3	86	97
10	4.881								
11	4.669								
12	4.254	7,4	734	340	7,2	79	10	89	97
13	3.877	7,7	540	180	7,5	85	12	84	93
14	3.936	7,5	570	142	7,5	83	4	85	97
15	4.010	7,5	518	154	7,1	81	5	84	97
16	3.786	7,3	570	146	7,1	85	5	85	97
17	4.099								
18	4.380								
19	4.347	7,5	615	300	7,3	79	11	87	96
20	4.748	7,5	712	360	7,3	81	15	89	96
21	4.170	7,6	511	123	7,2	73	6	86	95
22	4.314	7,5	578	138	7,3	83	5	86	96
23	4.208	7,6	555	154	7,2	82	4	85	98
24	4.238								
25	4.373								
26	4.378	7,6	377	360	7,5	41	21	89	94
27	5.051	7,6	578	164	7,6	78	6	87	96
28	4.539								
29	3.936	7,5	355	121	7,2	76	6	78	95
MED	4.193	7,5	566	189	7,4	77	8	86	96
MIN	3.528	7,3	355	81	7,1	41	3	78	93
MAX	5.051	7,7	898	360	7,6	85	21	91	98
TOTAL	121.601	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR La Barrosa - Febrero'12

