


	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	9.003	7,2	629	168	7,1	87	14	86	92
2	9.371								
3	8.046								
4	7.825	7,5	681	300	7,2	87	10	87	97
5	8.151	7,4	659	200	7,4	86	24	87	88
6	7.951	7,5	919	290	7,2	90	22	90	92
7	8.430	7,3	510	197	7,2	89	16	83	92
8	8.449	7,4	838	325	7,4	80	15	90	95
9	9.225								
10	9.052								
11	8.879	7,4	503	160	7,4	86	7	83	96
12	9.344	7,2	830	340	7,4	92	22	89	94
13	9.813	7,2	912	286	7,4	80	17	91	94
14	9.379	7,4	890	214	7,4	98	20	89	91
15	7.560	7,1	756	239	7,2	87	20	88	92
16	11.339								
17	9.332								
18	8.903	7,2	838	440	7,7	98	7	88	98
19	9.399	7,2	667	480	7,5	84	10	87	98
20	9.814	7,3	734	344	7,4	96	21	87	94
21	9.538	7,3	734	306	7,4	99	25	86	92
22	9.746	7,3	1.150	342	7,4	107	30	91	91
23	9.345								
24	9.237								
25	8.368	7,4	1.328	500	7,5	129	16	90	97
26	9.704	7,4	741	260	7,3	111	4	85	98
27	9.168	7,4	957	275	7,2	118	24	88	91
28	9.116	7,3	756	322	7,4	101	17	87	95
29	9.748	7,2	689	215	7,4	92	27	87	87
30	9.269								
31	9.785								
MED	9.106	7,3	796	295	7,3	95	18	88	93
MIN	7.560	7,1	503	160	7,1	80	4	83	87
MAX	11.339	7,5	1.328	500	7,7	129	30	91	98
TOTAL	282.290	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR El Torno - Marzo'12



	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	5.509	7,5	384	79	7,1	75	6	80	92
2	5.247								
3	4.223								
4	3.937	7,4	697	320	7,4	64	13	91	96
5	4.449	7,4	451	160	7,8	76	7	83	95
6	4.014	7,4	667	210	7,5	64	5	90	98
7	4.232	7,4	600	186	7,3	59	4	90	98
8	3.809	7,6	421	125	7,7	61	3	86	97
9	4.374								
10	4.391								
11	4.163	7,5	600	260	7,6	74	13	88	95
12	4.500	7,5	756	220	7,4	77	12	90	95
13	4.588	7,4	890	279	7,4	59	3	93	99
14	4.011	7,5	548	158	7,5	63	4	88	97
15	4.174	7,3	637	190	7,4	68	6	89	97
16	4.281								
17	4.704								
18	4.248	7,2	712	420	7,5	82	9	88	98
19	4.301	7,4	615	300	7,9	81	11	87	96
20	4.329	7,6	496	200	7,8	83	3	83	98
21	4.084	7,6	488	132	7,9	63	2	87	98
22	4.185	7,5	697	235	7,9	81	5	88	98
23	4.447								
24	4.634								
25	4.575	7,5	697	380	8,0	76	17	89	96
26	4.466	7,5	399	260	7,8	86	14	79	94
27	4.669	7,5	607	256	7,7	84	9	86	96
28	5.226	7,6	697	140	7,8	84	9	88	94
29	4.649	7,5	801	213	7,7	86	16	89	93
30	6.895								
31	5.761								
MED	4.551	7,5	612	225	7,6	74	8	87	96
MIN	6.895	7,2	384	79	7,1	59	2	79	92
MAX	3.809	7,6	890	420	8,0	86	17	93	99
TOTAL	141.075	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR La Barrosa - Marzo'12

