


	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	9.290	7,6	377	200	7,7	86	4	77	98
2	9.323	7,6	548	129	7,5	101	7	82	95
3	9.426	7,5	563	188	7,7	99	7	82	96
4	9.650								
5	10.564								
6	9.824	7,4	979	340	7,4	92	15	91	96
7	10.136	7,5	852	340	7,5	102	10	88	97
8	9.649	7,4	704	311	7,5	110	30	84	90
9	9.523	7,2	793	175	7,3	87	21	89	88
10	9.264	7,3	719	267	7,2	87	5	88	98
11	9.670								
12	9.646								
13	9.053	7,2	629	280	7,2	87	4	86	99
14	9.506	7,2	867	360	7,6	98	19	89	95
15	9.401	7,2	1.053	211	7,7	93	15	91	93
16	9.346	7,3	890	229	7,6	86	9	90	96
17	9.539	7,2	1.113	400	7,3	98	21	91	95
18	9.295								
19	9.614								
20	10.456	7,1	518	300	7,4	95	12	82	96
21	9.171	7,1	756	340	7,4	99	18	87	95
22	8.816	7,4	875	256	7,9	89	17	90	93
23	9.448	7,2	629	186	7,4	102	13	84	93
24	9.030	7,2	897	386	7,4	99	9	89	98
25	9.618								
26	9.394								
27	8.198	7,2	786	300	7,5	98	10	88	97
28	9.266								
29	9.139	7,3	488	269	7,5	77	9	84	97
30	9.050	7,4	800	200	7,7	90	3	89	99
31	8.813	7,3	741	256	7,6	99	8	87	97
MED	9.423	7,3	753	269	7,5	94	12	87	95
MIN	8.198	7,1	377	129	7,2	77	3	77	88
MAX	10.564	7,6	1.113	400	7,9	110	30	91	99
TOTAL	292.115	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR El Torno - Mayo'12



	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	5.791	7,6	533	220	7,9	77	18	83	98
2	4.914	7,6	600	200	7,7	81	7	89	98
3	5.917	7,5	407	144	7,8	66	4	91	98
4	5.444							90	91
5	10.591								
6	6.146	7,6	786	320	7,6	81	4		
7	6.014	7,5	511	360	7,5	86	7	88	94
8	5.477	7,3	719	389	7,3	80	6	90	95
9	5.599	7,3	645	215	7,3	58	5	87	97
10	4.924	7,4	779	206	7,4	82	19	90	98
11	5.823							90	97
12	6.780								
13	6.611	7,3	689	320	7,3	81	18		
14	5.995	7,4	853	460	7,5	88	22	89	98
15	6.140	7,4	615	214	7,7	81	7	87	98
16	5.763	7,5	652	190	7,9	66	4	89	95
17	6.004	7,5	399	82	7,5	38	3	85	97
18	6.467							85	94
19	7.281								
20	7.176	7,3	622	280	7,6	71	6		
21	5.896	7,3	630	260	7,6	82	6	89	96
22	5.946	7,5	734	233	7,8	81	12		
23	5.568	7,3	511	204	7,6	77	7	85	96
24	5.656	7,4	578	221	7,7	87	13	90	98
25	6.530							86	96
26	7.127							88	96
27	6.524	7,5	734	320	7,5	78	12	83	91
28	5.849							91	99
29	5.313	7,6	444	156	8,2	66	6	89	93
30	6.027	7,5	764	228	7,6	78	5		
31	6.176	7,6	533	185	7,8	73	7		
MED	6.176	7,5	624	246	7,6	75	9	87	96
MIN	4.914	7,3	399	82	7,3	38	3	79	92
MAX	10.591	7,6	853	460	8,2	88	22	93	99
TOTAL	191.469	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR La Barrosa - Mayo'12

