

	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	10.519								
2	9.130	7,0	1.422	360	7,4	55	7	96	98
3	10.766	7,1	942	500	7,4	52	7	94	99
4	11.058	7,2	806	506	7,7	52	5	94	99
5	11.130	7,2	856	350	7,6	69	9	92	97
6	10.646	7,4	1.014	286	7,6	54	7	95	98
7	11.356	7,1	899		7,4	117		87	
8	10.791	7,0	569		7,5	75		87	
9	10.137	7,2	662	320	7,7	35	7	95	98
10	10.998	7,0	1.444	620	7,9	58	5	96	99
11	10.933	7,1	1.221	440	7,4	42	7	97	98
12	10.800	7,6	741	315	8,0	84	15	89	95
13	9.894	7,2	799	363	7,4	51	8	94	98
14	10.121	7,2	720		7,3	102		86	
15	9.738	6,9	885		7,2	71		92	
16	9.359	7,1	641	240	7,3	122	17	81	93
17	8.959	7,4	748	380	7,6	51	11	93	97
18	8.955	7,0	677	230	7,4	34	9	95	96
19	9.675	7,3	741	217	7,7	52	10	93	95
20	9.527	7,3	1.207	300	7,8	44	5	96	98
21	9.992	7,0	684		7,5	32		95	
22	9.456	7,2	691		7,5	61		91	
23	8.041	7,3	713	380	7,6	64	23	91	94
24	9.818	7,2	505	280	7,6	56	5	89	98
25	10.107	7,2	799	394	7,8	84	10	89	97
26	10.169	7,3	670	340	7,9	38	3	94	99
27	10.015	7,2	627	285	7,7	31	3	95	99
28	10.373	7,0	705		7,6	74		90	
29	9.987	7,0	691		7,5	69		90	
30	8.274	7,3	376	180	7,6	51	5	86	97
31	9.608	7,3	648	360	7,5	112	27	83	93
MED	10.011	7,2	803	348	7,6	63	9	91	97
MIN	8.041	6,9	376	180	7,2	31	3	81	93
MAX	11.356	7,6	1.444	620	8,0	122	27	97	99
TOTAL	310.335	-	-	-	-	-	-	-	-