

	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	5.727								
2	4.967	7,3	407	260	7,0	29	8	93	97
3	4.847	7,6	466	280	7,2	36	4	92	99
4	4.803	7,3	424	253	7,2	33	9	92	97
5	5.019	7,4	389	288	7,1	39	10	90	97
6	5.128	7,3	434	183	7,1	36	4	92	98
7	5.393								
8	6.693								
9	6.373	7,4	381	180	7,1	35	6	91	97
10	6.543	7,6	562	280	7,2	36	8	94	97
11	7.049	7,4	475	253	7,2	46	10	90	96
12	7.321								
13	8.352								
14	9.327								
15	8.206								
16	6.712	7,5	562	320	7,4	47	9	92	97
17	5.550	7,5	562	340	7,2	40	6	93	98
18	5.148	7,4	675	260	7,2	41	2	94	99
19	4.473	7,7	1.001	321	7,5	61	8	94	98
20	5.118	7,4	338	200	7,3	25	5	93	98
21	4.883								
22	5.299								
23	7.357	7,3	796	220	7,3	37	6	95	97
24	5.254	7,5	544	260	7,4	24	3	96	99
25	4.697	7,5	371	120	7,3	36	2	90	99
26	4.560	7,6	260	108	7,2	23	1	91	99
27	4.419	7,6	372	98	7,3	35	1	91	98
28	4.880								
29	5.682								
30	7.993								
MED	5.926	7,5	501	235	7,2	37	6	92	98
MIN	4.419	7,3	260	98	7,0	23	1	90	96
MAX	9.327	7,7	1.001	340	7,5	61	10	96	99
TOTAL	177.773	-	-	-	-	-	-	-	-