

	Caudal	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
	entrada	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	6.772	7,6	432	140	7,4	41	5	90	96
2	4.682	7,5	923	329	7,3	47	4	95	99
3	4.361	7,5	424	153	7,1	20	4	95	98
4	5.311	7,4	424	156	7,3	45	4	89	97
5	4.564								
6	5.602								
7	4.737	7,2	501	220	7,1	60	19	88	91
8	4.072	7,5	458	300	7,4	55	7	88	98
9	4.326	7,5	725	250	7,2	48	4	93	98
10	5.526	7,3	441	233	7,2	32	4	93	98
11	5.359	7,2	493	154	7,1	57	3	88	98
12	5.538								
13	6.267								
14	5.980	7,0	536	240	7,0	61	7	89	97
15	4.335	7,2	717	280	7,2	47	7	93	98
16	4.075	7,3	475	147	7,1	38	3	92	98
17	4.114	7,2	381	206	6,9	39	4	90	98
18	4.496	7,4	415	160	7,2	40	2	90	99
19	4.528								
20	5.042								
21	4.830	7,2	639	200	7,1	73	6	89	97
22	5.054	7,6	510	220	7,5	38	6	93	97
23	6.104	7,6	544	245	7,3	34	4	94	98
24	4.782	7,2	742	328	7,0	24	4	97	99
25	6.297	7,4	501	246	7,1	39	7	92	97
26	7.601								
27	8.277								
28	8.395	7,0	906	280	7,1	53	3	94	99
29	7.057	7,3	579	220	7,1	35	4	94	98
30	5.788	7,4	381	180	7,3	73	5	81	97
31	5.507	7,3	397	143	7,1	38	7	90	95
MED	5.464	7,3	545	219	7,2	45	5	91	97
MIN	4.072	7,0	381	140	6,9	20	2	81	91
MAX	8.395	7,6	923	329	7,5	73	19	97	99
TOTAL	169.379	-	-	-	-	-	-	-	-