

	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	5.045								
2	7.416								
3	5.366	7,3	458	160	7,3	26	11	94	93
4	4.947	7,2	427	220	7,2	43	3	90	99
5	7.395								
6	5.832	7,3	349	134	7,2	30	4	91	97
7	6.305								
8	9.200								
9	6.847								
10	5.390	7,1	792	220	7,3	50	3	94	99
11	5.612	7,4	410	200	7,5	30	2	93	99
12	4.966	7,4	271	164	7,4	19	1	93	99
13	4.665	7,4	436	157	7,4	22	2	95	99
14	4.566	7,5	410	200	7,4	37	3	91	99
15	4.828								
16	4.470								
17	4.968	7,4	402	220	7,3	16	3	96	99
18	4.600	7,1	375	200	7,1	41	3	89	99
19	4.326	7,5	592	318	7,1	40	6	93	98
20	4.869	7,3	158	91	7,3	30	4	81	95
21	4.708	7,8	532	213	7,3	38	2	93	99
22	4.408								
23	4.801								
24	4.437								
25	4.328	7,3	305	220	7,3	44	7	85	97
26	4.885	7,6	288	160	6,8	42	3	85	98
27	4.652	7,5	671	340	7,4	19	3	97	99
28	4.551	8,1	340	148	8,0	36	3	89	98
29	5.009								
30	5.136								
31	5.725								
MED	5.298	7,4	424	198	7,3	33	4	91	98
MIN	4.326	7,1	158	91	6,8	16	1	81	93
MAX	9.200	8,1	792	340	8,0	50	11	97	99
TOTAL	164.253	-	-	-	-	-	-	-	-