

	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	10.011								
2	10.004	7,4	1.017	460	7,1	37	12	96	97
3	10.545	7,4	838	294	7,2	82	7	90	98
4	10.218								
5	10.417								
6	10.724								
7	8.901								
8	9.381	7,5	1.133	420	7,4	76	14	93	97
9	10.375	7,3	1.257	460	7,8	76	30	94	93
10	11.328	8,2	413	323	8,0	78	14	81	96
11	10.436	7,4	497	400	7,5	62	19	88	95
12	9.858	7,6	1.017	357	7,5	56	10	94	97
13	11.046								
14	12.734								
15	13.012	7,1	1.792	440	7,4	50	15	97	97
16	11.574	7,3	862	360	7,4	89	18	90	95
17	10.560	7,3	1.259	420	7,3	66	20	95	95
18	10.503	7,3	1.116	360	7,2	100	18	91	95
19	10.435	7,5	458	303	7,4	92	17	80	94
20	11.175								
21	10.485								
22	9.988	7,1	627	400	7,3	76	11	88	97
23	10.867	7,2	1.192	420	7,2	90	28	92	93
24	10.964	7,5	526	213	7,4	117	18	78	92
25	11.523	7,5	728	260	7,5	92	14	87	95
26	12.085	7,6	770	220	7,5	63	10	92	95
27	13.144								
28	12.460								
29	13.649	7,2	390	320	7,2	53	17	86	95
30	10.537	7,7	509	420	7,3	43	5	92	99
31	11.719	7,3	526	350	7,4	71	8	87	98
MED	10.989	7,4	846	360	7,4	73	15	90	96
MIN	8.901	7,1	390	213	7,1	37	5	78	92
MAX	13.649	8,2	1.792	460	8,0	117	30	97	99
TOTAL	340.657	-	-	-	-	-	-	-	-