


	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	8.040								
2	7.808	7,5	752	180	7,8	42	13	94	93
3	8.250	7,4	933	560	7,7	74	17	92	97
4	8.353	7,3	879	441	7,6	75	6	91	99
5	8.321	7,4	863	463	7,7	52	9	94	98
6	8.402	7,2	900	575	7,8	97	13	89	98
7	8.925								
8	7.972								
9	7.306	7,4	792	580	7,5	83	21	90	96
10	8.369	7,6	680	440	7,3	52	16	92	96
11	8.441	7,5	633	372	7,5	53	8	92	98
12	8.242								
13	8.080								
14	8.022								
15	8.361								
16	6.914	7,4	1.042	600	7,6	58	19	94	97
17	8.496	7,4	789	420	7,6	65	3	92	99
18	8.433	7,5	719	428	7,6	78	11	89	97
19	8.694	7,6	756	368	7,7	48	10	94	97
20	7.518	7,5	724	455	7,7	52	6	93	99
21	8.040								
22	7.961								
23	8.092	7,7	1.066	540	7,8	65	25	94	95
24	8.082	7,5	843	660	7,6	110	33	87	95
25	8.691	7,3	1.163	546	7,8	69	16	94	97
26	7.610	7,5	878	319	7,7	75	12	91	96
27	9.727	7,6	892	499	7,9	107	23	88	95
28	9.813	7,6	268		7,5	53		80	
29	7.914	7,3	653		7,5	34		95	
30	7.442	7,4	527		7,6	57		89	
MED	8.211	7,5	798	469	7,6	67	15	91	97
MIN	6.914	7,2	268	180	7,3	34	3	80	93
MAX	9.813	7,7	1.163	660	7,9	110	33	95	99
TOTAL	246.319	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR El Torno - Abril '17



	Caudal entrada	AGUA BRUTA			AGUA TRATADA			REND. ELIMINACION	
		pH	D.Q.O.	D.B.O.5	pH	D.Q.O.	D.B.O.5	D.Q.O.	D.B.O.5
Día	m3/día	-	mg/l	mg/l	-	mg/l	mg/l	%	%
1	4.099								
2	3.975	7,5	590	280	7,3	35	11	94	96
3	4.185	7,7	352	200	7,3	34	8	90	96
4	3.856	7,5	344	128	7,3	34	3	90	98
5	4.225	7,7	306	188	7,6	30	3	90	99
6	3.925	7,7	400	149	7,7	28	3	93	98
7	4.330								
8	4.925								
9	5.189	7,6	556	320	7,3	50	15	91	95
10	5.444	7,6	535	320	7,1	30	11	94	97
11	5.801	7,6	339	160	7,5	42	4	88	97
12	6.369								
13	6.339								
14	6.664								
15	6.898								
16	6.146	7,8	951	400	7,6	44	9	95	98
17	5.412	7,4	490	220	7,6	39	4	92	98
18	5.233	7,5	476	235	7,6	36	4	93	98
19	5.026	7,7	536	277	7,6	32	5	94	98
20	5.026	7,6	469	197	7,3	31	3	93	99
21	4.919								
22	5.759								
23	5.879	7,8	573	340	7,7	45	14	92	96
24	5.865	7,5	405	240	7,1	24	12	94	95
25	5.065	7,5	665	202	7,8	60	8	91	96
26	6.375	7,1	1.809	151	7,2	63	6	97	96
27	7.750	7,8	546	243	7,8	60	10	89	96
28	12.663								
29	8.140								
30	7.328								
MED	5.760	7,6	575	236	7,5	40	7	92	97
MIN	3.856	7,1	306	128	7,1	24	3	88	95
MAX	12.663	7,8	1.809	400	7,8	63	15	97	99
TOTAL	172.810	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendimientos EDAR La Barrosa - Abril '17

